

INFORMACJA

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2012 r, poz. 145 z późniejszymi zmianami)

STAROSTA SIERADZKI podaje do publicznej wiadomości informację

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Wróblew w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i przebudowę urządzeń wodnych realizowanych w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 114304 Wąłczew – Wróblew” , tj.:

1. **wykonanie rowów przydrożnych – 7 odcinków, wzdłuż przebudowywanego odcinka drogi, o parametrach:**

Nr rowu	Długość rowu	Km pocz. drogi	Km końc. drogi	Strona drogi	Nr działki	Obręb geod.	Rzędna dna pocz.	Rzędna dna końc.	Średni spadek	Szerokość dna	Nachylenie skarp	Średnia głębokość
[-]	[m]	[km]	[km]	[-]	[-]	[-]	[m]	[m]	[%]	[m]	[%]	[m]
R1	780,5	0+016	0+796,5	P	184/1 197	Wąłczew Próchna	166,92	162,02	0,63	0,4	1:2	0,70
R2	771	0+019,5	0+790,5	L	184/1 197	Wąłczew Próchna	167,04	162,09	0,64	0,4	1:2	0,65
R3	64	0+796,5	0+860,5	P	197	Próchna	162,02	161,28	1,16	0,4	1:2	0,75
R4	139,5	0+860,5	1+000	P	197	Próchna	161,28	160,00	0,92	0,4	1:2	0,75
R5	699	1+000	1+699	P	197	Próchna	160,00	157,10	0,41	0,4	1:2	0,70
R6	341	1+701,5	2+042,5	P	197 285	Próchna	157,11	161,34	1,24	0,5	1:1	0,65
R7	93	3+602	3+695	P	366/1	Ocin	153,78	154,28	0,54	0,4	1:1	0,65

2. **wykonanie umocnienia rów przydrożnych:**

Lp	Strona drogi	Od km	Do km	Długość [m]	Sposób umocnienia dna i skarp rowu
1	lewa	0+787,5	790,5	3	plyty betonowe 35x35x5 na podbudowie z betonu C 12/15 grubości 10 cm
2	prawa	0+792,5	0+796,5	4	plyty betonowe 35x35x5 na podbudowie z betonu C 12/15 grubości 10 cm
3	prawa	1+698	1+701	3	plyty betonowe 35x35x5 na podbudowie z betonu C 12/15 grubości 10 cm
4	lewa	1+700	1+703	3	plyty betonowe 35x35x5 na podbudowie z betonu C 12/15 grubości 10 cm

5	prawa	1+703	1+706	3	plyty betonowe 35x35x5 na podbudowie z betonu C 12/15 grubości 10 cm
6	lewa	1+705	1+708	3	plyty betonowe 35x35x5 na podbudowie z betonu C 12/15 grubości 10 cm
7	lewa	1+789,5	1+792,5	3	plyty betonowe 35x35x5 na podbudowie z betonu C 12/15 grubości 10 cm
8	prawa	1+937,3	2+042,5	95,8	plyty betonowe ażurowe typu MEBA na podbudowie z betonu C 12/15 grubości 10 cm
9	prawa	3+677	3+681	4	plyty betonowe 35x35x5 na podbudowie z betonu C 12/15 grubości 10 cm

2. wykonanie 69 szt. przepustów ze ściankami czołowymi żelbetowymi prefabrykowanymi, na rowach przydrożnych w ciągu przebudowanego pasa drogowego, o parametrach:

Nr rowu	Nr przepustu	Długość	Km drogi	Strona drogi	Nr dziaki	Obręb geod.	Rzędna wlotu	Rzędna wylotu	Średnica
[-]	[-]	[m]	[km]	[-]	[-]	[-]	[m]	[m]	[m]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R-2	P1	8,0	0+045	L	184/1	Wagłczew	167,04	166,91	0,4
R-1	P2	8,0	0+048	P	184/1	Wagłczew	166,94	166,90	0,4
R-1	P3	8,0	0+180,5	P	197	Próchna	166,55	166,47	0,4
R-2	P4	8,0	0+210	L	197	Próchna	166,26	166,18	0,4
R-1	P5	8,0	0+210	P	197	Próchna	166,26	166,18	0,4
R-2	P6	8,0	0+311	L	197	Próchna	165,27	165,19	0,4
R-1	P7	8,0	0+311	P	197	Próchna	165,27	165,19	0,4
R-2	P8	8,0	0+371,5	L	197	Próchna	164,96	164,93	0,4
R-2	P9	11,0	0+418	L	197	Próchna	164,76	164,72	0,4
R-1	P10	12,0	0+424,5	P	197	Próchna	164,74	164,68	0,4
R-2	P11	8,0	0+439,5	L	197	Próchna	164,66	164,63	0,4
R-2	P12	11,0	0+456	L	197	Próchna	164,60	164,55	0,4
R-2	P13	8,0	0+479,5	L	197	Próchna	164,46	164,39	0,4
R-2	P14	10,0	0+508	L	197	Próchna	164,22	164,14	0,4
R-1	P15	8,0	0+533	P	197	Próchna	164,00	163,93	0,4
R-2	P16	11,0	0+585	L	197	Próchna	163,73	163,69	0,4
R-1	P17	8,0	0+624,5	P	197	Próchna	163,58	163,54	0,4
R-1	P18	8,0	0+638	P	197	Próchna	163,52	163,49	0,4
R-2	P19	8,0	0+636,5	L	197	Próchna	163,53	163,50	0,4
R-2	P20	2,0	0+650,5	L	197	Próchna	163,47	163,46	0,4
R-1	P21	2,0	0+650,5	P	197	Próchna	163,47	163,46	0,4
R-2	P22	8,0	0+701,5	L	197	Próchna	163,28	163,25	0,4
R-1	P23	8,0	0+699	P	197	Próchna	163,29	163,26	0,4

R-1	P24	8,0	0+714	P	197	Próchna	163,20	163,09	0,4
R-2	P25	8,0	0+755,5	L	197	Próchna	162,63	162,52	0,4
R-1	P26	8,0	0+755,5	P	197	Próchna	162,63	162,52	0,4
R-2	P28	4,0	0+767,5	L	197	Próchna	162,46	162,35	0,4
R-3	P29	8,0	0+801	P	197	Próchna	162,01	161,92	0,5
R-4	P30	26,0	0+856	P	197	Próchna	161,58	161,28	0,5
R-5	P31	61,5	0+969	P	197	Próchna	160,48	160,00	0,5
R-5	P32	8,0	1+053	P	197	Próchna	159,63	159,56	0,5
Istn.	P32a	9,0	1+052,5	L	197	Próchna	159,63	159,56	0,4
R-5	P33	8,0	1+083,5	P	197	Próchna	159,39	159,33	0,5
Istn.	P34	12,0	1+126	L	197	Próchna	159,30	159,07	0,4
R-5	P35	11,0	1+127	P	197	Próchna	159,22	159,06	0,5
R-5	P36	8,0	1+157	P	197	Próchna	158,96	158,92	0,5
Istn.	P37	8,0	1+197	L	197	Próchna	158,76	158,72	0,4
R-5	P38	8,0	1+210	P	197	Próchna	158,70	158,66	0,5
Istn.	P39	8,0	1+214,5	L	197	Próchna	158,68	158,64	0,4
R-5	P40	11,0	1+243	P	197	Próchna	158,54	158,49	0,5
Istn.	P41	8,0	1+245,5	L	197	Próchna	158,52	158,48	0,4
R-5	P42	11,0	1+283	P	197	Próchna	158,34	158,29	0,5
Istn.	P43	8,0	1+286	L	197	Próchna	158,31	158,28	0,4
R-5	P44	8,0	1+316	P	197	Próchna	158,17	158,14	0,5
R-5	P45	11,0	1+342	P	197	Próchna	158,09	158,05	0,5
R-5	P46	11,0	1+366,5	P	197	Próchna	158,01	157,97	0,5
Istn.	P47	8,0	1+371	L	197	Próchna	157,98	157,96	0,4
R-5	P48	11,0	1+398	P	197	Próchna	157,91	157,87	0,5
R-5	P49	11,0	1+445,5	P	197	Próchna	157,75	157,71	0,5
Istn.	P50	8,0	1+451	L	197	Próchna	157,73	157,70	0,4
Istn.	P51	8,0	1+497,5	L	197	Próchna	157,58	157,55	0,4
R-5	P52	11,0	1+506	P	197	Próchna	157,56	157,52	0,5
Istn.	P53	8,0	1+537	L	197	Próchna	157,45	157,43	0,4
R-5	P54	11,0	1+544	P	197	Próchna	157,43	157,41	0,5
Istn.	P55	8,0	1+562	L	197	Próchna	157,39	157,37	0,4
Istn.	P56	11,0	1+598,5	L	197	Próchna	157,32	157,30	0,4
R-5	P57	11,0	1+644,5	P	197	Próchna	157,23	157,21	0,5
Istn.	P58	8,0	1+662	L	197	Próchna	157,19	157,17	0,4
R-5	P59	8,0	1+674	P	197	Próchna	157,17	157,15	0,5
R-6	P60	11,0	1+738,5	P	197	Próchna	157,38	157,31	0,4
Istn.	P61	8,0	1+765,5	L	197	Próchna	157,48	157,45	0,4
R-6	P62	11,0	1+763,5	P	197	Próchna	157,49	157,46	0,4
R-6	P63	8,0	1+817,5	P	197	Próchna	157,80	157,73	0,4
R-6	P64	8,0	1+864	P	197	Próchna	158,45	158,30	0,4
R-6	P65	8,0	1+885	P	197	Próchna	158,67	158,62	0,4
R-6	P66	8,0	1+903	P	197	Próchna	158,73	158,71	0,4

R-7	P67	8,0	3+619	P	366/1	Ocin	153,84	153,82	0,4
R-7	P68	17,0	3+664,5	P	366/1	Ocin	153,89	153,84	0,4

Podanie do publicznej wiadomości następuje poprzez wywieszenie niniejszej informacji na tablicy ogłoszeń: w Urzędzie Gminy Wróblew, w miejscowościach: Wąglczew, Próchna i Ocina, a także w Starostwie Powiatowym w Sieradzu (+ na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej www.spsieradz.finn.pl) prowadzącym postępowanie w tej sprawie.

Akta sprawy znajdują się w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Sieradzu, ul. Plac Wojewódzki 3 (III piętro, pokój 327, godz. urzędowania 7³⁰ – 15³⁰, od poniedziałku do piątku), gdzie można się z nimi zapoznać oraz składać uwagi i wnioski, w terminie do dnia **16.10.2013 r.**

Z up. STAROSTY
NACZELNIK
Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Marek Bądzior

Wg rozdzielnika

- 1/ Tablica ogłoszeń
Starostwa Powiatowego
w Sieradzu
- 2/ Tablica ogłoszeń
Urzędu Gminy Wróblew
- 3/ Tablica ogłoszeń w miejscowości Wąglczew
Sołtys sołectwa Wąglczew
- 4/ 3/ Tablica ogłoszeń w miejscowości Ocina
Sołtys sołectwa Ocina
- 5/ Tablica ogłoszeń w miejscowości Próchna
Sołtys sołectwa Wąglczew
- 6/ a/a

Informację należy umieścić na tablicy ogłoszeń w dniu otrzymania do dnia 16.10.2013 r. (włącznie)

Sprawę prowadzi: Barbara Ulanowska Starostwo Powiatowe w Sieradzu (III piętro, pok. 327, tel. 43 8271578)