

## **POSTANOWIENIE**

Na podstawie art. 51 ust.3 pkt.1 oraz art. 378 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627z późniejszymi zmianami), § 3, ust 1, pkt 63, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2004, Nr 257, poz. 2573 i Dz. U. z 2005, Nr 92, poz. 769) oraz art. 106 i 123 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Prezydenta Miasta Sieradz Nr WIK/O/132/06 z dnia 13. 06. 2006r.

### **p o s t a n a w i a m**

wyrazić opinię sugerującą odstąpienie od zobowiązania do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie wodociągu o średnicy  $\varnothing$  110 mm i o długości 3.400 mb. Wodociąg zrealizowany zostanie w ul. Mokrej, Wojśławskiej, Bagienniej oraz jezdni ziemnej pomiędzy ulicami Bagienna i Paszkiewicza w Sieradzu, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 529, 139, 90, 140, 529, 571, 141, 5/2, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 163, 160, 161, 162, 164, 165, 166, 167, 168.

Inwestorem przedsięwzięcia jest - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sieradzu, ul. Jana Pawła 182 a, 98-200 Sieradz.

## **UZASADNIENIE**

W dniu 13 czerwca 2006 r. Prezydent Miasta Sieradz, działając na mocy art. 51, ust. 3, pkt 1, ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami), pismem znak WIK/O/7624/132/06 zwrócił się do tut. organu z zapytaniem o konieczność sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko zamierzenia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu:

Zakres przedsięwzięcia – budowa wodociągu o średnicy  $\varnothing$  110 mm i o długości 3.400 mb.

Lokalizacja przedsięwzięcia - przedsięwzięcie będące przedmiotem opinii wykonane zostanie zarówno w terenie zabudowanym jak i w przeważającej części w terenie niezabudowanym w pasach drogowych ul. Wojśławskiej, Mokrej, Bagienniej oraz w jezdni ziemnej pomiędzy ulicami Bagienna i Paszkiewicza w Sieradzu. Na wodociągu zainstalowanych zostanie 5 sztuk zasuw oraz 8 sztuk hydrantów przeciwpożarowych. Projektowana sieć wodociągowa podłączona zostanie do istniejącego wodociągu miejskiego znajdującego się w rejonie ulicy Paszkiewicza.

Rodzaj technologii - roboty związane z budową przedmiotowego odcinka wodociągu zostaną wykonane w technologii wykopu otwartego szerokoprzestrzennego. Głębokość posadowienia odcinka wodociągu wahać się będzie od 1,50 do 1,65 m.

Celem podejmowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego jest zapewnienie dostawy wody do 17 posesji zlokalizowanych przy ul. Wojśławskiej, Mokrej i Bagienniej. W chwili obecnej posesje te są zasilane z własnych ujęć wody.

Rozwiązania chroniące środowisko - dla uniknięcia zanieczyszczenia wód powierzchniowych od pracującego sprzętu mechanicznego należy używać maszyn i urządzeń ze szczelnym układem paliwowo - olejowym.

Kierując się zapisami § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 92 poz. 769 z 2005 r) po przeprowadzonej analizie terenu oraz analizie danych przedstawionych przez wnioskodawcę postanowiono jak w sentencji.



### Do wniosku dołączone zostały:

1. Informacja o planowanym przedsięwzięciu
2. Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej
3. Mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500

## POUCZENIE

1. Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.
2. na podstawie art. 8 pkt 3 ustawy z dnia 9 września 2000 r o opłacie skarbowej, opłaty nie pobiera się.

Z up. STAROSTY

NACZELNIK

Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Mieczysław Bądzior

### Otrzymują:

1. Urząd Miasta Sieradz  
Plac Wojewódzki 1  
98-200 Sieradz
2. Miejskie Przedsiębiorstwo  
Wodociągów i Kanalizacji  
ul. Jana Pawła II 182 a.  
98-200 Sieradz
3. a/a