



NOT. 1710. 5. 2020

Sieradz, dnia 30.04.2020r.

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Sieradzu

ul. T.Grzesika i R.Piwnika 1, 98-200 Sieradz

Znak sprawy: PZ.5584.8.1.2020

Egz. nr ...2

PROTOKÓŁ
ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych
oryginał / kopia

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 oraz ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1499, 1635, 1726, 2020) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniu od 30.04.2020.

przez:

- st. kpt. mgr inż. Przemysław Kaczmarek – Kierownik Sekcji Kontrolno – Rozpoznawczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu – nr legitymacji służbowej 8/17
- mł. asp. mgr inż. Krzysztof Ignaczak – Starszy Inspektor w Sekcji Kontrolno – Rozpoznawczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu – nr legitymacji służbowej 6/18;

stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli

legitymujących się upoważnieniem numer PZ.5584.8.2020 z dnia 28.04.2020r. wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze na obszarze leśnym lasów prywatnych obręb Stolec, Biesiec i Niechmirów nad którymi nadzór nad gospodarką leśną sprawuje Starosta Sieradzki.

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego
Starosta Sieradzki, Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz;	Pan Maciej Zalewski – pracownik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Sieradzu;

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Pan Maciej Zalewski – pracownik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Sieradzu;	Brak

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczy:

- kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
- rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;
- rozpoznawanie innych miejscowych zagrożeń.

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno - rozpoznawczych:
 czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono na obszarze leśnym lasów prywatnych obręb Stołec, Biesiec i Niechmirów nad którymi nadzór nad gospodarką leśną sprawuje Starosta Sieradzki.

Wykaz kontrolowanych lasów i obiektów gospodarki leśnej:

<input checked="" type="checkbox"/>	Nazwa obszaru leśnego /leśnictwo	Lasy we własności osób fizycznych wchodzących w skład kompleksów leśnych o powierzchni ponad 300 ha znajdujące się na terenie: Miasta i Gminy Złoczew.	Kategoria lasu	<input checked="" type="checkbox"/> kat. I	<input type="checkbox"/> kat. II	<input type="checkbox"/> kat. III
	Kontrolowane obiekty gospodarki leśnej	1) Obszary leśne obręb Stołec, Biesiec i Niechmirów nad którymi nadzór nad gospodarką leśną sprawuje Starosta Sieradzki.				

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Plan Urządzenia Lasu w części dotyczącej ochrony przeciwpożarowej

<input checked="" type="checkbox"/>	plan / uproszczony plan	Nazwa planu	
	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	Uproszczony Plan Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2027r. – załącznik nr 1	
	Decyzja Starosty o wprowadzeniu w życie z dnia	Uzgodnienie z KW PSP z dnia	czas obowiązywania
	11.12.2017 r.	09.11.2017 r.	2018 - 2027
Opis, uwagi, załączniki: bez uwag.			

2. Sposoby postępowania na wypadek pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia dla obszarów leśnych

<input checked="" type="checkbox"/>	Data opracowania	data uzgodnienia KM/KP PSP	Data aktualizacja planu
	Marzec 2019 r.	20.12.2019 r.	Nie dotyczy
	Opis, uwagi, załączniki: Bez uwag.		

3. Ocen punktów czerpania wody i dróg dojazdowych do tych punktów

<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Obręb Stołec, Biesiec i Niechmirów zlokalizowane na terenie gmin Złoczew i Burzenin wspólnie z lasami należącymi do Lasów Państwowych tworzą kompleks leśny powyżej 300 ha. Zaopatrzenie wodne do celów przeciwpożarowych dla tych obrębów jest realizowane z hydrantów zlokalizowanych na lokalnych sieciach wodociągowych usytuowanych wzdłuż dróg publicznych przebiegających przez miejscowość Stołec, Biesiec i Niechmirów. Odległość do najbliższego hydrantu zewnętrznego nie przekracza 3 kilometrów zgodnie z załączoną mapą w Uproszczonym Planie Urządzenia Lasu.</p> <p>Dojazd do kontrolowanych oddziałów realizowany jest poprzez zjazd z drogi powiatowej łączącej miejscowości Złoczew i Szyndzielów i dojazd pożarowy nr 53 oraz 47. Opis, uwagi, załączniki: brak</p>
-------------------------------------	--

4. Drogi (dojazdy) pożarowe

<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Podczas czynności kontrolnych dokonano lustracji dojazdów pożarowych oznakowanych zgodnie z wytycznymi; o numerach: 53 i 47. Drogi oznakowane namalowaną czerwoną opaską na drzewach i białym numerem drogi.</p> <p>Opis, uwagi, załączniki: brak.</p>
-------------------------------------	---

5. Pasy przeciwpożarowe



Utrzymanie pasów bez uwag

Opis, uwagi, załączniki: brak

6. Ruchoma i stacjonarna obserwacja terenu

	Ruchome	<input type="checkbox"/> tak	<input checked="" type="checkbox"/> nie
	Opis, uwagi, załączniki: brak		
	Stacjonarne	<input checked="" type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
	Wyposażenie punktu obserwacyjnego: zestaw telewizyjny, obraz jest przesyłany za pomocą radiolinii do PAD w Nadleśnictwie Złoczew.		
Opis, uwagi, załączniki: Sieć stałej obserwacji naziemnej jest podstawowym sposobem wykrywania pożarów przez lasy państwowe. Z punktów obserwacyjnych prowadzi się monitoring wszystkich obszarów leśnych, bez względu na formę własności.			

7. Stan i wyposażenie bazy sprzętu przeciwpożarowego wg kategorii lasu

KATEGORIA LASU	<input checked="" type="checkbox"/> kat. I		<input type="checkbox"/> kat. II	<input type="checkbox"/> kat. III
	gaśnice lub hydronetki	<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> Uwagi: Nie dotyczy
Pługi	<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> Uwagi: Nie dotyczy	
Łopaty	<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> Uwagi: Nie dotyczy	
Tłumice	<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> Uwagi: Nie dotyczy	
samochód	<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> Uwagi: Nie dotyczy	
Przyczepa	<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> Uwagi: Nie dotyczy	
Opis, uwagi, załączniki: Lasy niepaństwowe leżące na gruntach prywatnych nie tworzą obszaru większego niż 10 000 ha. W tym przypadku na właścicielu zarządcach lub użytkownikach zgodnie z obowiązującymi przepisami nie spoczywa obowiązek urządzania i utrzymywania baz sprzętu.				

8. Wyposażenie w tablice informacyjne i ostrzegawcze

	Opis, uwagi, załączniki: Brak uwag.
--	--

9. Stan łączności

	Opis, uwagi, załączniki: Nie dotyczy.
--	--

10. Inne ustalenia i informacje dodatkowe

	Opis, uwagi, załączniki: Brak
--	----------------------------------

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI

1.	Podczas czynności nie przedstawiono do wglądu protokołów pomiaru ciśnienia i wydajności wodnej hydrantów zewnętrznych stanowiących zaopatrzenie wodne do celów pożarowych dla obrębów leśnych Stolec, Biesiec i Niechmirów.	<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
----	---	--

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami: Na podstawie art. 41 Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (Dz. U. z 2019 r. poz. 821, 1238, z 2020 r. poz. 568) pouczone kontrolowanego o konieczności doprowadzenia PCW do stanu zgodnego z przepisami przeciwpożarowymi.

11. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Brak

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 4 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń ~~z zastrzeżeniami.~~

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

Marcin Zaleski

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

*str. 1. Przemysław Kacimowski
m. 02p Krzysztof Jędrzejak*

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)