

PO.ZUZ.2.4210.283m.2020.MŻ

## OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zm.) w związku z art. 49 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 256 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Kaliszu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie informuje, że na wniosek Gminy Goszczanów z siedzibą na ul. Kaliskiej 19, 98-215 Goszczanów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

- 1. Usługę wodną** obejmującą pobór wód podziemnych z utworów kredowych o zasobach wodnych w ilości 33,0 m<sup>3</sup>/h, przy depresji s=41,0 m z ujęcia zlokalizowanego w miejscowości Chlewo, ze studni nr 1 o głębokości 120 m p.p.t., położonej na działce o numerze ewidencyjnym 148 (obręb Chlewo, gmina Goszczanów, powiat sieradzki, woj. łódzkie) o współrzędnych w układzie PL-ETRF2000: X: 5735358,81 Y: 6532009,53 - dla potrzeb zaopatrzenia w wodę mieszkańców wsi Chlewo, Waliszewice, Chwałęcice, Wilkszyce, Stojanów, Świnice Kaliskie, Sulmówek oraz mieszkańców wspólnego wodociągu zasilającego całą gminę, przez cały rok w ilości:

$$\begin{aligned}Q_{\max.s} &= 0,0067 \text{ m}^3/\text{s}, \\Q_{\max.\text{godz.}} &= 24,0 \text{ m}^3/\text{godz}, \\Q_{\text{śr.d}} &= 350,0 \text{ m}^3/\text{dobę}, \\Q_{\text{dop.r}} &= 127\,750,0 \text{ m}^3/\text{rok}.\end{aligned}$$

- 2. Usługę wodną** obejmującą wprowadzenie ścieków przemysłowych tj. wód popłucznych z płukania filtrów ciśnieniowych ze Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Chlewo, do rzeki Swędrni w km 3+148, istniejącym wylotem – rurociągiem Ø200 PVCU zakończonym kratą uchylną nierdzewną 400x400 mm, zlokalizowanym na działce o nr. ewid. 551 (obręb Chlewo, Gmina Goszczanów, powiat sieradzki, woj. łódzkie) o współrzędnych w układzie PL-ETRF2000: X: 5735011,056 Y: 6531809,852, posadowionym na rzędnej 129,87 m n.p.m. w ilości:

$$\begin{aligned}Q_{\text{śr.dob}} &= 2,18 \text{ m}^3/\text{d}, \\Q_{\max.\text{godz.}} &= 8,3 \text{ m}^3/\text{godz}, \\Q_{\max.s.} &= 0,0023 \text{ m}^3/\text{s}, \\Q_{\text{roczne dop.}} &= 797,0 \text{ m}^3/\text{rok}\end{aligned}$$

**o maksymalnych wartościach wskaźników zanieczyszczeń dla:**

zawiesiny ogólnej  $\leq 35 \text{ g/m}$ ,  
żelaza ogólnego  $\leq 10 \text{ mg Fe/dm}^3$ .

Zgodnie z treścią art. 10 § 1 oraz art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag, wniosków i postulatów.

Przepis art. 401 ust 4 ustawy Prawo wodne stanowi, iż strony postępowania z wyjątkiem Wnioskodawcy zawiadamia się o wszczęciu postępowania w drodze obwieszczeń odpowiednio na stronach podmiotowych urzędów starostwa powiatowego i urzędów gmin, właściwych ze względu na korzystanie z wód.

Po upływie terminu wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń proszę o zwrot obwieszczenia wraz z adnotacją potwierdzającą termin (14 dni) wywieszenia na tablicy ogłoszeń do Działu Zgód Wodnoprawnych Zarządu Zlewni w Kaliszu z siedzibą przy ul. Skarszewskiej 42A, 62-800 Kalisz tj. od dnia 17 września 2020 r. do dnia 1 października 2020 r.

### **Pouczenie**

Zgodnie z art.49 Kpa zawiadomienie stron na podstawie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

Dyrektor  
Anna Marecka  
/podpisano elektronicznie/

### **Otrzymują:**

1. Urząd Gminy Goszczanów  
ul. Kaliska 19, 98-215 Goszczanów  
(ePuap: /1hfk662cch/SkrytkaESP)
2. Starostwo Powiatowe w Sieradzu  
(ePuap: /pzsieradz/SkrytkaESP)
3. ZZ w Kaliszu a/a