

PO.ZUZ.2.4210.319.2021.MN

OBWIESZCZENIE
(zawiadomienie o wszczęciu postępowania)

Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) oraz w związku z art. 401 ust. 3 i ust. 4 oraz art. 401 ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624 z późn. zm.) - Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu zawiadamia strony postępowania, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

1. przekroczenie rzeki Żabianka I w km rzeki 5+365 (km gaz. 4+145) metodą bezwykopową – mikrotunelingiem, projektowanym gazociągiem DN500, gdzie rurę przewiertową będzie stanowiła rura osłonowa stalowa DN711/16/S355J2H/3LPP/klasyC3, do której zostanie wprowadzona rura przewodowa stalowa DN508/14,2/L360ME/3LPP/klasy C3. Rura przewiertowa zostanie posadowiona pod korytem rzeki poziomo na długości $L=35\text{m}$, na głębokości przykrycia ok. 2,0 m tj. licząc od dna koryta do górnej powierzchni rury osłonowej gazociągu, rzędnej góry rury osłonowej gazociągu w osi koryta rzeki 111,96 m n.p.m. na terenie nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów pod numerem 172, obręb Morawin, gm. Ceków-Kolonia, powiat kaliski, województwo wielkopolskie, opisanego następującymi współrzędnymi wg państwowego układu odniesienia PL-ETRF2000(6): miejsce skrzyżowania rury osłonowej gazociągu z osią podłużną koryta rzeki: $X = 5745865.12$, $Y = 6519787.76$,
2. Przekroczenie światłowodem rzeki Żabianka I w km rzeki 5+365 (km gaz. 4+145) metodą bezwykopową - kierunkowym przewiertem sterowanym – HDD w rurze ochronnej HDPE $\varnothing 160/14,6$ o długości w rzucie $L=45\text{m}$, poprowadzonym równolegle do trasy gazociągu, w odległości poziomej 3,5m od jego osi, głębokości przykrycia rury ochronnej światłowodu w najniższym punkcie koryta rzeki ok. 2.0 m, rzędnej góry rury ochronnej w osi koryta 111.96m n.p.m., na terenie nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów pod numerem 172, obręb Morawin, gm. Ceków-Kolonia, powiat kaliski, województwo wielkopolskie, opisanego następującymi współrzędnymi wg państwowego układu odniesienia PL-ETRF2000(6): miejsce skrzyżowania rury ochronnej światłowodu z osią podłużną koryta rzeki: $X = 5745862.63$, $Y = 6519785.23$,
3. przekroczenie rzeki Swędrnia w km rzeki 30+020 (km gaz. 17+507) metodą bezwykopową – mikrotunelingiem, projektowanym gazociągiem DN500, gdzie rurę przewiertową będzie stanowiła rura osłonowa stalowa DN711/25/S355J2H/3LPP/klasyC3 do której zostanie wprowadzona rura przewodowa stalowa DN508/14,2/L360ME/3LPP/klasy C3. Rura przewiertowa zostanie posadowiona pod korytem rzeki poziomo na długości $L=133.6\text{m}$, na głębokości przykrycia ok. 2,0m tj. licząc od dna koryta do górnej powierzchni rury osłonowej, rzędnej wierzchu góry rury osłonowej w osi koryta rzeki 121,65 m n.p.m., na terenie nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów pod numerem 114 obręb Stary Karolew, gm. Koźminek, powiat kaliski, województwo wielkopolskie, opisanego następującymi współrzędnymi wg państwowego układu odniesienia PL-ETRF2000(6): miejsce skrzyżowania rury osłonowej gazociągu z osią podłużną koryta rzeki: $X = 5737855.49$, $Y = 6527116.41$,
4. Przekroczenie światłowodem rzeki Swędrnia w km rzeki 30+020 (km gaz. 17+507) metodą bezwykopową - kierunkowym przewiertem sterowanym – HDD w rurze ochronnej HDPE $\varnothing 160/14,6$ o

długości w rzucie $L = 155,8$ m, prowadzonym równolegle do trasy gazociągu, w odległości poziomej $3,5$ m od jego osi, głębokości przykrycia rury ochronnej światłowodu w najniższym punkcie koryta rzeki ok $2,0$ m, rzędnej góry rury ochronnej w osi koryta $121,65$ m n.p.m., na terenie nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów pod numerem 114 obręb Stary Karolew, gm. Koźminek, powiat kaliski, województwo wielkopolskie, opisanego następującymi współrzędnymi wg państwowego układu odniesienia PL-ETRF2000(6): miejsce skrzyżowania rury osłonowej gazociągu z osią podłużną koryta rzeki: $X = 5737860.03$ $Y = 6527114.08$,

5. Przekroczenie rzeki Swędra w km rzeki 15+220 (km gaz. 35+182) metodą bezwykopową – mikrotunelingu, projektowanym gazociągiem DN500, gdzie rurę przewiertową będzie stanowiła rura osłonowa stalowa DN711/16/S355J2H/3LPP/klasyC3 do której zostanie wprowadzona rura przewodowa stalowa DN508/14,2/L360ME/3LPP/klasy C3. Rura przewiertowa zostanie posadowiona pod korytem rzeki poziomo na długości $L=35$ m, na głębokości przykrycia ok. $2,0$ m tj. licząc od dna koryta do górnej powierzchni rury osłonowej gazociągu, rzędnej góry rury osłonowej gazociągu w osi koryta rzeki $139,74$ m n.p.m. na terenie nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów pod numerem 68, obręb Gać Warcka, gm. Warta, powiat sieradzki, województwo łódzkie, opisanego następującymi współrzędnymi wg państwowego układu odniesienia PL-ETRF2000(6): miejsce skrzyżowania rury osłonowej gazociągu z osią podłużną koryta rzeki: $X=5726261.09$, $Y=6535963.89$,
6. Przekroczenie światłowodem rzeki Swędra w km rzeki 15+220 (km gaz. 35+182) metodą bezwykopową - kierunkowym przewiertem sterowanym – HDD w rurze ochronnej HDPE $\varnothing 160/14,6$ o długości w rzucie $L=39$ m, poprowadzony równolegle do trasy gazociągu, w odległości poziomej $3,5$ m od jego osi, głębokości przykrycia rury ochronnej w najniższym punkcie koryta rzeki wynosi ok. $2,0$ m, rzędnej góry rury ochronnej w osi koryta $139,74$ m n.p.m. na terenie nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów pod numerem 114 obręb Stary Karolew, gm. Koźminek, powiat kaliski, województwo wielkopolskie, opisanego następującymi współrzędnymi wg państwowego układu odniesienia PL-ETRF2000(6): miejsce skrzyżowania rury osłonowej gazociągu z osią podłużną koryta rzeki: $X = 5726260.26$ $Y = 6535960.49$,
7. lokalizowanie nowego obiektu budowlanego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w zakresie budowy projektowanego odcinka gazociągu wraz z kanalizacją światłowodową o długości $L=90$ m na działkach ewidencyjnych nr 143/1, 31, 47, 33 obręb Stary Karolew gm. Koźminek na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią o $p=1\%$.

Przepis art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne - stanowi m. in., że pozostałe strony postępowania administracyjnego (za wyjątkiem wnioskodawcy) w sprawach dotyczących pozwolenia wodnoprawnego **zawiadamia się w drodze obwieszczeń**, odpowiednio w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych **urzędów starostwa powiatowego i urzędów gmin**, właściwych ze względu na zakres korzystania z wód.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie **czternastu dni** od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego).

Zgodnie z treścią art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W myśl art. 73 § 1 cytowanej ustawy - strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów.

W związku z powyższym Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu informuje o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie **7 dni od dokonania zawiadomienia**.

Akta sprawy dostępne są w Zarządzie Zlewni w Kaliszu z siedzibą przy ul. Skarszewskiej 42A, 62-800 Kalisz, pokój nr 4 w godzinach 8:00 do 15:00. Zapoznanie się z aktami oraz wypowiedzenie się co do wniosku i przedłożonych dokumentów w prowadzonej sprawie, odbywać się będzie przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

W związku z powyższym Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu prosi o możliwie jak najszybsze podanie do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych urzędów.

Po dokonaniu zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania proszę o zwrot obwieszczenia do Działu Zgód Wodnoprawnych Zarządu Zlewni w Kaliszu z siedzibą przy ul. Skarszewskiej 42A, 62-800 Kalisz wraz z adnotacją potwierdzającą sposób i termin jego upublicznienia.

Dyrektor
Anna Marecka
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Ceków Kolonia
/2bn51gsk4s/SkrytkaESP (e-PUAP)
2. Urząd Gminy Koźminek
/4c4jq5gy8m/SkrytkaESP (e-PUAP)
3. Starostwo Powiatowe w Kaliszu
/SPKalisz/SkrytkaESP
4. Urząd Gminy i Miasta w Warcie
/nur009id0o/SkrytkaESP
5. Starostwo Powiatowe w Sieradzu
/pzsieradz/SkrytkaESP (e-PUAP)
6. ZZ w Kaliszu, ZUZ, a/a; BIP RZGW Poznań.