

FORMULARZ ZGŁOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE	
I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia	
1. Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia	Starostwo Powiatowe w Sieradzu Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz
2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację	Stacja elektroenergetyczna GPO Wójcice (Główny Punkt Odbioru) 30/110 kV Farma Wiatrowa Warta
3. Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja	Gmina Błaszki Powiat Sieradzki Województwo Łódzkie
4. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby	FW Warta Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa
5. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji	Stacja elektroenergetyczna 30/110kV GPO Wójcice Borysławice 49B, 98-235 Błaszki Działki nr ewid. 9 i 10, obręb Borysławice, jednostka ew. Błaszki, powiat sieradzki, woj. łódzkie
6. Rodzaj instalacji	Stacja elektroenergetyczna o napięciu 30/110 kV
7. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług	Produkcja energii elektrycznej 94,5 GWh/rok
8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)	7 dni w tygodniu/24 h
9. Wielkość i rodzaj emisji ²⁾	Pole elektromagnetyczne o częstotliwości 50 Hz. Pole elektryczne o natężeniu poniżej 0,8 kV/m i pole magnetyczne o natężeniu poniżej 3 A/m zamyka się w granicach przedmiotowej inwestycji – nie przekraczają dopuszczalnych norm.
10. Opis stosowanych metod ograniczania emisji	Brak potrzeby ograniczania emisji ze względu na bardzo niskie wartości pól elektromagnetycznych w otoczeniu przedmiotowej instalacji.
11. Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami	Poziom emisji pola elektromagnetycznego nie przekracza wartości dopuszczalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. poz. 2448) oraz rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. poz. 258).

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 rozporządzenia		
Lp		
1)	Współrzędne geograficzne WGS 84 stacji elektroenergetycznej:	51°39'36.0"N 18°25'30.2"E
2)	Ogólny opis sposobu zagospodarowania otoczenia instalacji, na podstawie dostępnych danych dokumentacyjnych lub wizji w terenie	Stacja elektroenergetyczna GPO Wójcice jest stacją transformatorowo-rozdzielczą, wybudowaną na ogrodzonym obszarze o powierzchni 3204 m², który został wyłączony z użytkowania rolniczego. Przedmiotowa instalacja jest obiektem zamkniętym, dostępnym tylko dla pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i przeszkoleniu. Budynek zaprojektowano jako wolnostojący jednokondygnacyjny z dachem płaskim, niepodpiwniczony z lokalnymi zagłębieniami posadzki w celu zabudowy podniesionej podłogi technologicznej podniesionej w pomieszczeniach technicznych. Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej. Na terenie stacji znajduje się rozdzielnia napowietrzna z aparaturą pomiarową i łączeniową, w skład której wchodzi: – Transformator o mocy 22,5/30 MVA 30/110 kV, ze szczelną misą olejową wpiętą do instalacji odwadniającej z separatorem oleju, – Stanowisko potrzeb własnych z transformatorem do zasilania potrzeb własnych, ze szczelną misą olejową wpiętą do instalacji odwadniającej z separatorem oleju, – Stanowisko reaktancji uziemiającej, ze szczelną misą olejową wpiętą do instalacji odwadniającej z separatorem oleju, – Stanowisko dławików kompensacyjnych, ze szczelną misą olejową wpiętą do instalacji odwadniającej z separatorem oleju, – Stanowisko baterii kondensatorów, – Ochrona odgromowa i system uziemień powierzchniowych. Teren stacji jest ogrodzony, posiada bramę wjazdową, drogę dojazdową oraz ciągi piesze (chodniki). Otoczenie stanowią pola uprawne oraz stacja elektroenergetyczna GPZ Błaszki będąca własnością PGE.
3)	Napięcie znamionowe	Napięcie znamionowe 110kV
7)	Kwalifikacja instalacji jako przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko	Instalacja NIE kwalifikuje się jako mogąca znacząco oddziaływać na środowisko. Stacje elektroenergetyczne obecnie zostały wykreślone z listy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Przedmiotowa inwestycja wpisywała się natomiast w § 3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (ponadto stacja elektroenergetyczna stanowiła element farmy wiatrowej) i na tej podstawie zostały wydane decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – decyzja Burmistrza Gminy i Miasta Warta nr 3/12 z dnia 01 czerwca 2012 r. znak GKMIOS.6220.11.2011/212; Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 13 lipca 2015, znak WOOŚ-1.4210.38.2014.MŁ.33, decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dn. 4 stycznia 2016 r., znak DOOŚ-oal.4210.18.2015.mko.9. Projektowana stacja, nie stanowi zagrożenia środowiska i nie wpływa negatywnie na otoczenie. Teren wokół stacji nie jest niebezpieczny i szkodliwy dla otoczenia i nie wymaga tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.
8)	Wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, jeśli takie były wymagane ²⁾	Sprawozdanie z badania pola elektrycznego i magnetycznego w środowisku ogólnodostępnym w otoczeniu stacji elektroenergetycznej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego formularza zgłoszenia.
Miejscowość, data (rok – miesiąc – dzień): Warszawa 19.12.2022 r.		
Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację:		
Podpis:		
II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie		
Data zarejestrowania zgłoszenia		Numer zgłoszenia