

Sieradz, dnia 24.10.2025r.

znak: SE-PI-31-B-IK

WIND T2 Sp. z o.o.
ul. Ks. P. Ściegiennego nr 3, 40 – 114 Katowice

pełnomocnik

EKO WITR BIS Sp. k.
ul. Jana Pawła II nr 52/452
98 – 200 Sieradz

osoba do kontaktu:

tel.

@ekowiatrbis.pl

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Sieradzu

Zgłoszenie

WIND T2 Sp. z o.o. zgodnie z art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2025.647 t.j.) zgłasza instalację wytwarzającą pole elektroenergetyczne dla farmy wiatrowej Sieradz wskazaną w § 2 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie rodzajów instalacji których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. nr 130 poz. 880 z 2010 roku z późn. zm.). Zgłaszana instalacja dotyczy stacji elektroenergetycznej SN/110 kV GPO Sieradz na działkach numer ewidencyjny 389/1 i 389/2 (obręb 24 Sieradz Miasto) położonych w miejscowości Sieradz.

Poniżej przedstawiamy wymagane dane zgodnie z art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska:

1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby:
WIND T2 Sp. z o.o., ul. Ks. P. Ściegiennego nr 3, 40 – 114 Katowice;
2. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:
działki numer ewidencyjny 389/1 i 389/2 (obręb 24 Sieradz Miasto) położone w miejscowości Sieradz;



3. rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług:
WIND T2 Sp. z o.o. należy do TAURON ZIELONA ENERGIA Sp. z o.o., prowadzi działalność w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, natomiast zgłaszana instalacja służy do wytwarzania energii elektrycznej. Prognozowana roczna wielkość produkcji energii elektrycznej z Farmy Wiatrowej Sieradz to 58,6 GWh;
4. czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny):
24 godz/dobę przez 7 dni w tygodniu;
5. wielkość i rodzaj emisji:
pole elektryczne 50Hz – 0,22 kV/m,
pole magnetyczne 50Hz – 12 A/m;
6. opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji:
Właściwa lokalizacja urządzeń o największej emisji pola elektromagnetycznego, stosowania urządzeń o niskiej emisji pola elektromagnetycznego;
7. informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami:
Na podstawie sprawozdania i wynikających z niego pomiarów w otoczeniu ogrodzenia terenu stacji elektroenergetycznej 33/110 kV GPO FW Sieradz pomiary natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego częstotliwości 50 Hz z uwzględnieniem poprawek pomiarowych wyznaczonych na podstawie informacji od Zleceniodawcy wykazały że w żadnym pionie pomiarowym nie są przekroczone wartości natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego 50 Hz nie są przekroczone wartości graniczne dla terenów dostępnych dla ludności.

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Data: 2025.10.24 10:44:18 CEST

